



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**

Сектор материјално - финансијске послове

07 број 404-ЈН 22/17-07

12.04.2017. године

Београд

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности услуга:  
Санација инсталације СТВ и уградња бојлера у одмаралишту „Нарцис“  
на Златибору, ЈН 22/17

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 68/15 ) Наручилац даје одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Санација инсталације СТВ и уградња бојлера у одмаралишту „Нарцис“ на Златибору ЈН 22/17.

**ПИТАЊЕ 1:** „У вези са ЈНМВ 22/17 – имамо додатна питања која се тичу техничких карактеристика – спецификације:

- Да ли су бојлери вертикалног типа?
- Обзиром да је капацитет 1200l, имамо стандарде са пречником 800, односно 1000mm. Која димензија пречника Вам је потребна? Да ли је дозвољени радни притисак у бојлерима 6 bar?
- Грејни флуид је топла вода, са којим параметрима, 110/70C или неким другим, и којим тах притиском? Обзиром да је захтевано да топла санитарна вода буде од 60-85C, грејни флуид мора да буде већи од температурних разлика.
- Што се тиче сервисирања постојеће електро инсталације самог ормана и арматуре, замена неисправних елемената и електро повезивања нових потрошача, да ли постоји могућност да дате прецизније објашњење шта се тачно тражи, јер се не зна о којој се инсталацији ради?
- Нови електрични топоводни катао од 24w, да ли је вертикалне или хоризонталне конструкције? Шта се подразумева у комплекту са пумпом, експанзионим судом и вентилом сигурности, за које се услове тражи поменута опрема? Да ли је то већ пројектом одрађено?“

**ОДГОВОР 1:**

- Бојлери су вертикалног типа,
- Потребно је предвидети пречних F800. Тачне мере и положај прикључка треба проверити на лицу места пре израде, а приликом увођења изабраног извођача у радове од стране надзорног органа,

- Радни притисак је до 6 bar,
- Грејни флуид је топла вода 90/70C,
- Понудом је потребно предвидети све радове и опрему потребну за рад новог система,
- Нови електрични котло 24kW може бити и хоризонталне и вертикалне израде (конструкције). Подразумева се да ценом треба обухватити и припадајућу центрифугалну пумпу, експанзиони суд и вентил сигурности за понућени ел. котло. Овај котло треба да обезбеди лако одржавање и замену грејача у изузетно скученом простору.

Комисија у поступку јавне набавке