

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова
06 Број 404-ЈН-214/15-5
28.09.2015. године
Београд
СЕТ ПИТАЊА БР.1

**ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА: ВАТРОГАСНА
ЦРЕВА И МЛАЗНИЦЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МУП-А, ЈН БРОЈ 214/15**

Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12“) у вези предметног поступка:

Питање број 1:

III – vrsta predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacije)
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВАТРОГАСНА ЦРЕВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Potisno vatrogasno crevo Ø 52mm
Pređenje: trostruko upredeno

Potisno vatrogasno crevo Ø 75mm
Pređenje: trostruko upredeno

Pitanje:

1. Da li bi prihvatili novu tehnologiju upređanja visoko otpornih poliester vlakana na cirkularnim razbojima sa posebno ojačanim povezivanjem (12-ostruko uvrtaње)
Trostruko upredeno crevo je teže, kruće i skuplje. Ovo je nova tehnologija gde je primenjeno ojačano povezivanje 12-strukim uvrtaњem i postiže se daleko bolji efekat i čini crevo lakšim, savitljivijim i otpornijim. U tehničkom smislu creva apsolutno daju iste tehničke karakteristike, čak i bolje, jer je pritisak rasprskavanja 60 bar. Certificati i atesti apsolutno odgovaraju zahtevanom.

Одговор: Наручилац остаје при траженом захтеву из конкурсне документације у вези начина пређења ватрогасних црева.