

Predlog

Na osnovu člana 24. stav 5. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srbije“ 11/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakoni),

ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU ZAŠTITE OD POŽARA PREMA KATEGORIJAMA UGROŽENOSTI OD POŽARA

U Pravilniku o organizovanju zaštite od požara prema kategorijama ugroženosti od požara („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 92/11), odredba člana 4. menja se tako da glasi:

„Član 4.

Subjekti svrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara moraju imati organizovanu vatrogasnu jedinicu sa stalnim dežurstvom u adekvatnom smeštajnom prostoru za ljudstvo, vozila i opremu, koji se nalazi u subjektu prve kategorije ugroženosti ili njegovoj neposrednoj blizini.

Vatrogasne jedinice subjekata prve kategorije ugroženosti od požara svrstavaju se u vatrogasne jedinice prve, druge i treće kategorije.

Vatrogasnu jedinicu prve kategorije imaju subjekti svrstani u I.1. kategoriju ugroženosti od požara, vatrogasnu jedinicu druge kategorije imaju subjekti svrstani u I.2, I.3, I.4, i I.5 kategoriju ugroženosti od požara, a vatrogasnu jedinicu treće kategorije imaju subjekti svrstani u I.6, I.7 i I.8. kategoriju ugroženosti od požara.

Vatrogasna jedinica prve kategorije ima minimum 42 pripadnika ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih jednog rukovodioca vatrogasne jedinice (240 ESPB), zamenika rukovodioca vatrogasne jedinice (180 ESPB) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 12 pripadnika mora imati položen vozački ispit za „C“ kategoriju.

Vatrogasna jedinica druge kategorije ima minimum 26 pripadnika ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih jednog rukovodioca vatrogasne jedinice (240 ESPB), zamenika rukovodioca vatrogasne jedinice (180 ESPB) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 12 pripadnika mora imati položen vozački ispit za „C“ kategoriju.

Vatrogasna jedinica treće kategorije ima minimum 18 pripadnika ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih jednog rukovodioca vatrogasne jedinice (180 ESPB), zamenika rukovodioca vatrogasne jedinice (180 ESPB) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 10 pripadnika mora imati položen vozački ispit za „C“ kategoriju.

Pripadnici vatrogasne jedinice subjekta prve kategorije ugroženosti od požara moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje poslova u vatrogasnoj jedinici u skladu sa važećim propisima.

Minimum broja vatrogasnih vozila, uređaja, sprava, opreme i sredstava vatrogasne jedinice pravnog lica prve, druge i treće kategorije dat je Prilogu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Vatrogasna vozila i oprema za vatrogasnu jedinicu mora biti u vlasništvu subjekta prve kategorije ugroženosti od požara.“

Prilog

Minimum tehničke opremljenosti, odgovarajuće opreme i materijalno tehničkih sredstava koju mora posedovati vatrogasna jedinica pravnog subjekta svrstanog u prvu kategoriju ugroženosti od požara

Vatrogasna vozila	I kat	II kat	III kat
Navalno vatrogasno vozilo – vozilo sa produženom kabinom, pripadajućom opremom i rezervoarima za vodu i ekstrat.	1	1	1
Autocisterna	2	1	1
Kombinovano vatrogasno vozilo – voda, pena, prah	1	-	-
Vozilo za tehničke intervencije	1	-	-
Hidraulična zglobna platforma	1	1	-
Automehaničke lestve	1	-	-
Terensko ili kombi vozilo za prevoz opreme	1	1	1

Lična zaštitna oprema	I kat	II kat	III kat
Interventna zaštitna bluza i pantalone	Za svakog pripadnika vatrogasne jedinice komplet interventne uniforme		
Vatrogasni šlem			
Zaštitne čizme			
Zaštitne rukavice			
Vatrogasni opasač sa sekiricom			

Zajednička vatrogasna oprema	I kat	II kat	III kat
Sprave i oprema za gašenje požara			
Potisno crevo f52mm	30	25	20
Potisno crevo f75mm	30	20	15
Razdelnica trodelna sa prelaznom spojkom B/C	4	3	2
Sabirnica A/BB sa prelaznom spojkom	3	2	1
Međumešalica	2	2	1
Univerzalna mlaznica za gašenje vodom f52 mm	6	3	3
Univerzalna mlaznica za gašenje vodom f75 mm	4	2	2
Specijalna mlaznica za gašenje vodenom maglom f52 mm	2	1	1
Mlaznica za tešku penu f52 mm	4	2	2
Mlaznica za srednju penu f52 mm	2	2	1
Ručni aparat za gašenje požara „S-9“	8	5	4
Ručni aparat za gašenje požara „CO2-5“	5	5	3
Metlarice	6	4	4
Naprtnjača	5	5	3
Prenosna motorna pumpa	2	2	1
Usisna korpa f110	2	2	2
Usisno crevo f110	8	8	4
Hidrantski nastavak B/CC	4	2	2

Ključ za podzemne hidrante	4	2	2
Ključ za nadzemne hidrante	4	3	2
Prelazna spojka A/B	8	4	3
Prelazna spojka B/C	8	4	3
Zaptivna (slepa) spojka f110	4	4	4
Zaptivna (slepa) spojka f75	4	4	4
Zaptivna (slepa) spojka f52	4	4	4
Poveske za creva	8	6	4
Univerzalni ključ za spojke	8	6	4
Penilo	3.000	2.000	1.000
Zajednička zaštitna oprema			
Aparat za zaštitu disajnih organa sa komprimovanim vazduhom	12	8	6
Rezervne boce za komprimovani vazduh	12	8	6
Kompresor za punjenje boca sa komprimovanim vazduhom	1	1	1
Odela za prilaz vatri	6	4	2
Odela za zaštitu od agresivnih materija (čvrste, tečne i gasovite hemikalije)	6	4	2
Sprave za penjanje i spasavanje			
Lestve kukače	3	2	2
Lestve sastavljače	3	2	2
Lestve rastegače - trodelne	2	2	1
Penjačko uže	2	2	1
Mornarske lestve	1	1	1
Tehnička oprema			
Motorna brusilica sa reznim pločama za beton i metal	2	1	1
Motorna testera za drvo	1	1	1
Hidraulični razvalni alat	1	1	1
	1	1	1
Ručni razvalni alat „ORAO“	1	1	1
Velika sekira	3	2	2
Makaze za sečenje armature	2	1	1
Čaklje sa dvodelnom drškom dužine 3 metra	3	2	1
Oprema za osvetljenje			
Ručni prenosni reflektori sa aku baterijom u „S“ izvedbi	5	5	3
Punjač za ručne reflektore	5	5	3
Oprema za vezu			
Ručne radio stanice	6	4	3
Fiksne radio stanice	1	1	1
Punjači za radio stanice	6	4	3
Oprema za detekciju i dozimetriju			
Termovizijska kamera	1	1	1
Prenosni višegasni detektor sa sensorima za materije koje se nalaze u subjektu prve kategorije	1	1	1