

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**

Сектор за материјално-финансијске послове

07 број 404-ЈН-3/19- 05

05.04.2019. године

Б е о г р а д

**Предмет:** Одговор на питање – ИЗМЕНА конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности добра, облковано у 2 партије: Рачунарска опрема и клима уређаји, ЈН број 3/19

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“), достављамо одговоре на питања у поступку јавне набавке мале вредности добра: **Рачунарска опрема и клима уређаји, ЈН број 3/19**

**ПИТАЊЕ 1:** Потребно нам је појашњење за предметну јавну набавку, да ли су потребни само уређаји или уређаји са уградњом, обзиром да уградња није нигде наведена али је наведено да је потребна дужина инсталације 10m. Уколико јесте, молим за измену документације и навођење на којој се адреси изводи монтажа?

**ОДГОВОР 1:** За Партију 2 – Клима уређаји, наручилац **није** предвидео и уградњу уређаја, те се стога због техничке грешке врши измена конкурсне документације у техничкој спецификацији на страни 8 конкурсне документације тако што се брише ставка „Дужина инсталације до 10 m“.

**У прилогу овог документа је ИЗМЕЊЕН Образац техничке спецификације за Партију 2-Клима уређаји, стр. 8 НА КОЈОЈ ПОНУЂАЧИ МОГУ ДА ДАЈУ СВОЈУ ПОНУДУ.**

Због наведене измене продужава се рок за доставу понуда до **15.04.2019.** године до 10 часова, а отварање ће се обавити **15.04.2019.** године у 12 часова.

**ПИТАЊЕ 2:** Као једна од карактеристика клима уређаја стоји ниво буке 40 db. Да ли се мисли на ниво буке при најјачој брзини мотора, односно да ли ће бити прихваћена понуда која има ниво буке већи од наведеног само при најјачој брзини мотора?

**ОДГОВОР 2:** У конкурсној документацији стоји „максималан ниво буке унутрашње јединице 40 db. То значи да при најнеповољнијем режиму рада ниво буке унутрашње јединице не прелази 40 дебибела. Неће се прихватити понуда за клима уређај који има ниво буке већи од наведеног чак и само при најјачој брзини мотора.

## ПАРТИЈА 2 – КЛИМА УРЕЂАЈИ (12000 BTU/h, ON/OFF)

Количина и јединица мере: 10 комада

КАРАКТЕРИСТИКЕ	Јединица мере	Захтеване карактеристике
Капацитет хлађења минимално	BTU /h	12000
Енергетска класа (хлађење/грејање), минимално	/	A/A
Макс. ниво буке унутрашње јединице	dB	40
Техничко решење	/	Моно сплит
Авто рестарт	/	ΔA
Даљински управљач		ΔA
Напајање електро		220-240V, 50Hz
Радни опсег температура, минимално	°C	-7/+40
Расхладни флуид	/	R410 A
Боја унутрашње јединице		Једнобојна (бела, беж, сива, металик

**Место испоруке:** Централни магацин МУП-а, ул. Милорада Јовановића бр. 9, Београд.

**Рок испоруке:** до 30 дана од дана закључења уговор.

**Динамика извршења испоруке:** У целости.

**Гаранција:** Гарантни рок за испоручена добра, не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке. Изабрани понуђач је у обавези да достави за сву опрему оверене гарантне листове.

### ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

- Понуђач је у обавези да у понуди достави **каталог производа** за понуђени уређај на основу којег се лако могу проверити све тражене техничке карактеристике у техничкој спецификацији.
- Понуђач је у обавези да у понуди достави **Потврду о усаглашености са српским стандардима**, односно да понуђено добро поседује знак усаглашености **AAA**.

У случају да понуђач не достави каталог (или друге доказе на основу којих се могу утврдити техничке карактеристике понуђеног добра), као и сертификат о усаглашености (AAA) понуда ће бити оцењена као **неприхватљива**.

У \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана \_\_\_\_\_