

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за материјално-финансијске послове

06 број 404-ЈН-267/15-05

14.10.2015. године

Београд

ПРЕДМЕТ:

Одговор на питање постављено у вези са поступком јавне набавке радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе МУП-а,

ЈН 267/15

У вези са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон) Министарство унутрашњих послова као Наручилац у поступку јавне набавке радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе МУП-а, ЈН 267/15 доставља одговоре на питања постављена у предметном поступку.

ПИТАЊЕ: Молимо Вас да нам јасно, прецизније појасните шта подразумевате под наведеним описом – ПОТРЕБНИМ РАДОВИМА – РЕДОВАНМ СЕРВИС:

-сервис и штеловање горионика(дали само демонтажа, чишћење ,прање делова горионика,прање филтера горива, поновна монтажа и пуштање у пробни рад горионика -Врло је битно навести типове горионика и капацитете истих.

-баждарење вентила сигурности (са демонтажом,без демонтаже, без пражњења и пуњења инсталације или посуде где је уграђен вентил сигурности, величина НО /НП ,да ли се доставља уверење о бездарењу).

-општи преглед инсталације грејања и свега другог (да ли се то односи само на визуелни преглед целокупне грејне инсталације почевши од извора-котлова до крајњих грејних тела , експанзионих посуда и оцрака по свим грејним објектима (канцеларијама и другим просторијама),преглед система довода горив за котлове са горионоцома,довод струје за котлове на струју од електро ормана до котлова

(опрема у електро орманима није предмет радова),изолација грејне инсталације,котлова није предмет радова

-за све ставке предвидети употребу спојног ,заптивног и другог потребног материјала,повезати инсталацију и изврсити пробни погон-Молимо вас о каквом спојном и заптивном материјалу је реч(Спојнице,прирубнице,цеви-које,дихтунг-који,тефлон,кудеља,азбест,клингерит,бакарни гигтунзи,дихтунзи плочастих измењиваца и многи други).

шта значи повезивати инсталацију -вероватно је нека ван функције или израдити нову и исту испитати?

ОДГОВОР:

Захтевани радови су у домену редовног одржавања и припреме инсталације за предстојећу грејну сезону, и то :

- основни сервис горионика (провера рада, штеловање продуката сагоревања и отклањање мањих недостатака),
- баждарење вентила сигурности (демонтажом и одношењем у овлашћену фирму на баждарење, са издавањем атеста),
- преглед рада циркулационих пумпи, преглед исправности експанзионих посуда и др,
- евентуална замена дихтунга на спојевима на којима се уочи цурење,
- евентуална замена термометара или манометара, и сл,
- пуштање система у пробни погон и други пратећи послови у поступку пуштања система,
- визуелни преглед инсталације грејања у објекту, дотезање спојева вентила и вирбли, и сл.
- ког гасних инсталација преглед унутрашње гасне инсталације са издавањем потврде о исправности од за то овлашћене фирме.

Претежно уграђени горионици на лако лож уље су производ "Weishaupt", а капацитети се могу видети на основу снаге котлова датој у табели.

За све веће неисправности на опреми и инсталацији, а које је неопходно урадити како би систем функционисао, понуђац ће доставити посебну понуду.

члан комисије

Марко Стамболија с.р.