

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално-финансијске послове
07 Број 404-ЈН-77/16-04
28.04.2016. године
Београд

**Предмет: Одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности добара:
Батерије за базне станице
ЈН број 77/16**

Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у поступку јавне набавке мале вредности добара: Батерије за базне станице, ЈН број 77/16 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку.

ПИТАЊЕ: Која су дозвољена одступања у димензијама батерија, Ви тражите димензију 510x490x250 mm а тип батерије који је наведен ј едимензије 510x110x235mm ?

ОДГОВОР- ПОЈАШЊЕЊЕ: Наведена димензија 510x490x250mm у конкурсној документацији је димензија река (19“ рек орман) у који се смештају **4 батерије у низу (48V - 4 батерије у низу)**, што значи да је батерија димензије 510x110x235mm одговарајућа по димензијама јер могу да се сместе четири у низу у рек орман.

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ