

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за материјално-финансијске послове

06 број 404-ЈН-267/15-05

14.10.2015. године

Београд

ПРЕДМЕТ:

Одговор на питање постављено у вези са поступком јавне набавке радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе МУП-а,

ЈН 267/15

У вези са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон) Министарство унутрашњих послова као Наручилац у поступку јавне набавке радова: Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе МУП-а, ЈН 267/15 доставља одговоре на питања постављена у предметном поступку.

ПИТАЊЕ 1

У партији 1 за ПУ Београд тражи се редован сервис котлова.

Да ли редован сервис подразумева и механичко чишћење котлова?

Шта се тачно подразумева под сервисом котла у партији 1?

ОДГОВОР 1

РЕДОВАН СЕРВИС КОТЛОВА ПОДРАЗУМЕВА ОПШТИ ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД КОТЛОВА, ЕВЕНТУАЛНУ ЗАМЕНУ ПЛЕТЕНИЦЕ И МЕХАНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ.

ПИТАЊЕ 2

Да ли је понуђач дужан да отпад настао чишћењем котлова уклони са локације инвеститора у складу са Законом о управљању отпадом или исти остаје обавеза инвеститора?

Исто питање у вези отпада важи за све све партије у којима је наведено чишћење котлова.

ОДГОВОР 2

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДЕПОЗИТ НАСТАО ПРИЛИКОМ ЧИШЋЕЊА КОТЛОВА ОДНЕСЕ СА ОБЈЕКТА НА АДЕКВАТНУ ДЕПОНИЈУ.

ПИТАЊЕ 3

Да ли је за потребно ангажовати Акредитоване лабораторије за испитивање вентила сигурности, мерење емисија продуката сагоревања и сл, тамо где се тражи достава АТЕСТА?

ОДГОВОР 3

ЗА СВАКИ ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, КАО И ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА.

ПИТАЊЕ 4

Као један од општих услова тражили сте да понуђачи на све радове и резервне делове дају гарантни рок од 2 године. Како можете да тражите гарантни рок од 2 године за услуге попут баждарења вентила сигурности, мерења емисија продуката сагоревања, штеловање горионика, чишћење котлова и сл, када се ради о законом прописаним активностима које сте дужни да спроводите у роковима од годину дана? Да ли се овде ради о грешци?

ОДГОВОР 4 – Односи се на све партије

НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КАО И НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ОБЈАВЉЕНА ЈЕ НОВА ВАЖЕЋА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У КОЈОЈ СУ НАВЕДЕНЕ ИЗМЕНЕ У ВЕЗИ ПОСТАВЉЕНОГ ПИТАЊА.

члан комисије

Марко Стамболија с.р.